


DN150
Rohart: Steinzeug
Qtot: 7.48 l/s








Gefälle:
Grundleitungen: 2%
Fettleitungen: 2%
alle andere Leitungen: 1%

Alle Decken/Fussboden durchstossende Leitungen sind mit Brandschutzmanschetten auszuführen.

Bauvorhaben: **BV Muster**
Musterstr. 126
96123 Musterstadt

Planer:  **Ingenieurbüro Oertel**
Beratung und Planung
Heizung - Lüftung - Sanitär
Grevenhofstr. 9
58708 Menden

Strangschema - Abwasser			
Datum	gezeichnet	Datum	geprüft
01.03.2014	OERTEL		

Legende			
Schmutzwasser		Reinigungsöffnung	
Schmutzwasser (unter Decke)		Reinigungsöffnung	
Schmutzwasser-Grundleitung		Übergang	
Fettsäurebeständige Leitung		Entlüftungsleitung	